

CERTIFIKÁT

č. 01 - 2016



JUB akciová společnost
Masarykova 265, 399 01 Milevsko
IČ: 00511447, DIČ: CZ00511447
Reg: KS Č. Budějovice odd.B/v.50

JUB akciová společnost tímto certifikátem osvědčuje, že:

níže uvedené vnitřní povrchové úpravy
jsou vhodné k použití na systémy sanace vlhkého zdiva,
kde je na povrchovou úpravu kladen požadavek vysoké paropropustnosti.

Tyto vnitřní povrchové úpravy spočívají v nanesení následujících vrstev postupem dle technického listu:

▶ **1x Jupol Primer + 2x Jupol Classic**

nebo

1x Jupol Primer + 2x Jupol Ekonomik

Uvedené nátěrové systémy dosahují hodnot ekvivalentní difúzní tloušťky nejvýše **Sd = 0,03 m** čímž splňují podle ČSN EN ISO 7783 a ČSN EN ISO 12572 požadavek na hodnotu ekvivalentní difúzní tloušťky **Sd < 0,14 m** a mají zařazení

▶ **třída I. – nátěry s vysokou paropropustností.**

Podle měření, prováděných v TZÚS Praha, s.p., pobočka Brno, SZ 204 (ČSN 73 2580), je průměrná hodnota ekvivalentní difúzní tloušťky pouze **Sd = 0,007 m**.

V Milevsku 1. března 2016

Ing. Petr HROCH
ředitel JUB a.s.